




User Manual

Anybus[®] Communicator[™] for PROFIBUS

Doc.Id. JCM-1201-004

Rev. 2.53

HMS Industrial Networks AB


Germany +49 - 721 - 96472 - 0
Japan +81 - 45 - 478 -5340
Sweden +46 - 35 - 17 29 20
U.S.A. +1 - 312 - 829 - 0601
France +33 - 3 89 32 76 76
Italy +39 - 347 - 00894 - 70
China +86 - 10 - 8532 - 3183


ge-sales@hms-networks.com
jp-sales@hms-networks.com
sales@hms-networks.com
us-sales@hms-networks.com
fr-sales@hms-networks.com
it-sales@hms-networks.com
cn-sales@hms-networks.com



目次

序章	このマニュアルについて	
	このドキュメントの使い方.....	P-1
	重要なユーザ情報.....	P-1
	関連マニュアル.....	P-2
	マニュアル更新履歴.....	P-2
	慣例と用語集.....	P-3
	用語集.....	P-3
	サポート.....	P-4
第1章	PROFIBUS 向け Anybus Communicator について	
	外観.....	1-2
	LED ステータス.....	1-3
	コンフィグレーション・スイッチ.....	1-3
	ハードウェアのインストール.....	1-4
	ソフトウェアのインストール.....	1-5
	ABC コンフィグツール.....	1-5
第2章	基本操作	
	概論.....	2-1
	データ交換モデル.....	2-2
	メモリマップ.....	2-2
	データ交換例.....	2-3
	サブネットワーク・プロトコル.....	2-4
	プロトコル・モード.....	2-4
	プロトコル構築ブロック.....	2-4
	マスター・モード.....	2-5
	ジェネリック・データ・モード.....	2-5
	PROFIBUS 上のデータ表示.....	2-6
	概論.....	2-6
	データの表示.....	2-6
	メモリ・レイアウト (内部メモリ・バッファ).....	2-6
第3章	ABC コンフィグツールのナビゲーション	
	メイン・ウィンドウ.....	3-1
	プルダウン・メニュー.....	3-2
	ツールバー・アイコン.....	3-5
第4章	基本設定	
	フィールドバス設定.....	4-1
	ABC パラメータ.....	4-2
	サブネットワーク・パラメータ.....	4-3

第5章	ノード	
	概論.....	5-1
	ノードの追加と管理.....	5-1
	ノード・パラメータ.....	5-1
第6章	トランザクション	
	概論.....	6-1
	トランザクションの追加と管理.....	6-1
	トランザクション・パラメータ (マスター・モード)	6-2
	パラメータ (クエリとブロードキャスト).....	6-2
	パラメータ (レスポンス).....	6-3
	トランザクション・パラメータ (ジェネリック・データ・モード)	6-3
	プロデュース・トランザクション (Produce- Transactions).....	6-3
	コンSUME・トランザクション (Consume- Transactions).....	6-4
	トランザクション・エディタ	6-5
第7章	フレーム・オブジェクト	
	概論.....	7-1
	フレーム・オブジェクトの追加と編集.....	7-1
	通常オブジェクト (バイト、ワード、ダブルワード).....	7-2
	制限オブジェクト (バイト、ワード、ダブルワード).....	7-3
	データ・オブジェクト	7-4
	変数データ・オブジェクト	7-4
	チェックサム・オブジェクト	7-6
第8章	コマンド	
	概論.....	8-1
	コマンドの追加と管理.....	8-1
	プルダウン・メニュー.....	8-2
	<i>Toolbar Icons</i>	8-2
	コマンド・エディタ.....	8-3
	概論.....	8-3
	基本ナビゲーション.....	8-3
	プルダウン・メニュー.....	8-4
	コマンドの編集.....	8-5
	例：マスター・モードでの Modbus-RTU コマンドの指定.....	8-6
第9章	サブネットワーク・モニタ	
第10章	ノード・モニタ	
	概論.....	10-1
	ノード・モニタのナビゲーション	10-2
	プルダウン・メニュー.....	10-3
	ツールバー・アイコン.....	10-4

第 11 章	データ・ロガー	
	概論.....	11-1
	操作.....	11-1
	コンフィグレーション.....	11-2
第 12 章	コンフィグレーション・ウィザード	
	概論.....	12-1
	ウィザード・プロファイルの選択.....	12-1
	ウィザード - Modbus RTU マスター.....	12-2
第 13 章	制御 / ステータス・レジスタ	
	概論.....	13-1
	ハンドシェイク手順.....	13-1
	データの一貫性.....	13-2
	ステータス・レジスタ構成 (ゲートウェイから制御システムへ).....	13-3
	概論.....	13-3
	マスター・モードでのステータス・コード.....	13-3
	ジェネリック・データ・モードでのステータス・コード.....	13-4
	制御レジスタ構成 (制御システムからゲートウェイへ).....	13-5
	概論.....	13-5
	マスター・モードでの制御コード.....	13-5
	ジェネリック・データ・モードでの制御コード.....	13-5
第 14 章	先進フィールドバス・コンフィグレーション	
	概論.....	14-1
	メールボックス・エディタ.....	14-1
アペンディックス A	コネクタピン割り付け	
	PROFIBUS コネクタ.....	A-1
	電源コネクタ.....	A-1
	PC コネクタ.....	A-2
	サブネットワーク・インターフェース.....	A-3
	概論.....	A-3
	バイアス・レジスタ (RS485 のみ).....	A-3
	終端 (RS485⇔RS422 のみ).....	A-3
	コネクタピン配置 (DB9F).....	A-4
	代表的な接続 (RS485).....	A-5
	代表的な接続 (RS422 ⇔ 4-ワイヤ RS485).....	A-5
	代表的な接続 (RS232).....	A-5
アペンディックス B	技術仕様	
	メカニカル仕様.....	B-1
	電気的特性.....	B-1
	環境特性.....	B-1
	法的規制への遵守.....	B-2

アペンディックス C トラブルシューティング

アペンディックス D ASCII テーブル

このマニュアルについて

このドキュメントの使い方

このマニュアルには PC ベースのコンフィグレーション・ソフトウェアを含む Anybus Communicator の概論と技術的機能が含まれています。

このマニュアルの読者は PLC、ソフトウェア設計、そして通信システムにも詳しいことが前提とされています。また、Microsoft Windows オペレーティング・システムにも慣れていることが前提とされています。

重要なユーザ情報

このマニュアルのデータと図は強制するものではありません。我々 HMS Industrial Networks AB は製品開発の継続のポリシーにより製品を変更する権利があります。このマニュアルの情報は通知をすることなく変わる内容で HMS Industrial Networks AB による委託であるとみなされません。

HMS Industrial Networks AB はこのマニュアルに現れるあらゆるエラーに対して責任を負いません。

この製品には多くのアプリケーションがあります。このデバイスの使用についての責任は、アプリケーションが適用される法律、規則、コードと規格を含む全ての動作と安全性の要求に適合する全ての必要な工程が行われたことが保証しなければなりません。

Anybus® は HMS Industrial Networks AB の登録商標です。全ての登録商標は所有者の資産です。

このマニュアルの例と図は実例を挙げるのが目的です。特殊な実装に関連した多くの変数や要件があるため、HMS Industrial Networks はこれらの例と図に基づいた実際の使用に対して責任または義務を保証することができません。

警告： これはクラス A 製品です。使用される環境によって製品は電波干渉の原因になる可能性があり、その場合にはお客様にて十分な検証が必要になる場合があります。

EDS ノート： この製品は ESD（放電）に敏感な部分が含まれているため、EDS 対策が十分でない場合には破損する可能性があります。製品を直接手で扱うときは静電気対策が必要です。これらを行わないと製品を破損させる可能性があります。

関連マニュアル

マニュアル名	作成者
ABC-PDP Installation Leaflet	HMS

マニュアル更新履歴

最近の更新 (2.52... 2.53)

変更内容	ページ
マイナー修正と更新	-
ステータス LED 表示更新	1-3
"On data change" パラメータ動作の更新	6-2 - 6-4

改定版リスト

改定番号	改定日	作成者	章	説明
2.00	2003-06-24	PeP	全章	2 回目のメジャー・リリース
2.01	2004-03-08	PeP	第 10 章	制御コードの訂正
2.02	2005-02-04	PaL	アベン ディック ス A	推奨される PROFBUS コネクタの追加
2.50	2006-03-27	PeP	全章	大幅な書き直し
2.51	2006-12-22	PeP	-	マイナー修正と更新
2.52	2007-06-01	PeP	第 13 章	制御 & ステータス・ワード訂正
2.53	2009-04-23	KeL	全章	マイナー修正と更新

慣例と用語集

本マニュアルでは下記の慣例を使用しています。

- 番号をつけたリストが連番で提供されます。
- 括弧をつけたリストは情報を提供していますが手順ではありません。
- ここでいう「ユーザ」とは、ネットワークで Anybus Communicator の実装に携わる人、または人々を意味しています。
- ‘ABC’ という用語は Anybus Communicator を意味します。
- 16 進値は 0xNNNN というフォーマットで書かれています。NNNN は 16 進法の値です。
- 10 進値は NNNN と表記されています。NNNN は 10 進法の値です。
- すべての通信システムにおいて「入力」「出力」という用語はあいまいです。その意味は最終的に参照される箇所次第だからです。本ドキュメントの慣例では「入力」「出力」はいつもマスター / スキャナを参照しています。

用語集

用語	説明
ABC	Anybus [®] Communicator [™]
ブロードキャスト	全てのノードに送信されるトランザクションを処理するコンフィグレーション内のプロトコル固有のノード
PDP	PROFIBUS-DP
コマンド	事前定義されたトランザクション
コンフィグレーション	トランザクションによってコンフィグレーションされたサブネットワーク上のノードのリスト
フィールドバス	コミュニケータに接続された上位レベル・ネットワーク
フィールドバス・コントロール・システム	フィールドバス・マスター
フレーム・オブジェクト	トランザクションの異なる部分を記述するために使用されるローレベル・エンティティ
モニタ	ABC とネットワーク接続
ノード	サブネットワーク上のノードとの通信を定義するコンフィグレーション内のデバイス
サブネットワーク	理論的にはフィールドバスの補助レベル上に位置するネットワーク。ゲートウェイのような役割を果たす ABC
トランザクション	サブネットワーク・コンフィグレーションで使用されるジェネリック・ビルディング・ブロックでサブネットに送受信されるデータを定義。
ユーザ	Anybus Communicator を実装する責任を持つ人 / 人々
上位レベル・ネットワーク	この場合 PROFIBUS-DP
ネットワーク	
フィールドバス	

サポート

技術サポートに関してオンライン FAQ (www.anybus.com) か、最寄りのサポート・センターまでご連絡ください。

HMS Sweden (Head Office)

E-mail: support@hms-networks.com
Phone: +46 (0) 35 - 17 29 20
Fax: +46 (0) 35 - 17 29 09
Online: www.anybus.com

HMS North America

E-mail: us-support@hms-networks.com
Phone: +1-312-829-0601
Toll Free: +1-888-8-Anybus
Fax: +1-312-738-5873
Online: www.anybus.com

HMS Germany

E-mail: ge-support@hms-networks.com
Phone: +49-721-96472-0
Fax: +49-721-964-7210
Online: www.anybus.com

HMS Japan

E-mail: jp-support@hms-networks.com
Phone: +81-45-478-5340
Fax: +81-45-476-0315
Online: www.anybus.com

HMS China

E-mail: cn-support@hms-networks.com
Phone: +86 10 8532 3023
Online: www.anybus.com

HMS Italy


E-mail: it-support@hms-networks.com
Phone: +39 039 59662 27
Fax: +39 039 59662 31
Online: www.anybus.com

HMS France

E-mail: fr-support@hms-networks.com
Phone: +33 (0) 3 89 32 76 41
Fax: +33 (0) 3 89 32 76 31
Online: www.anybus.com

PROFIBUS 向け Anybus Communicator について

PROFIBUS 向け Anybus Communicator は、シリアル・アプリケーション・プロトコルと PROFIBUS DP ネットワークの仮想的なゲートウェイとして動作します。産業機器との統合は新たにインストールをするときと同様に既存の機器と機能、制御、信頼性を失うことなく行うことができます。



サブネットワーク

ゲートウェイは 31 ノードまでアドレスでき、物理的には次の標準をサポートします。

- RS-232
- RS-422
- RS-485

PROFIBUS インターフェース

PROFIBUS 接続は特許取得、世界中の産業用オートメーション製品のメーカーに使用され証明された Anybus テクノロジーにより実現されます。

- IEC 61158 に沿った完全な PROFIBUS-DP スレーブ機能を提供
- 最大 12M ビットのボーレートをサポート (自動的に検索)
- 各ディレクション最大 244 バイトの I/O データ (あるいは合計で 416 バイト)
- 電氣的に絶縁されたバス

外観

結線とピン配置 A-1 “コネクタピン割り付け” を参照してください。

A: PROFIBUS コネクタ

This connector is used to connect the ABC to the fieldbus.

- A-1 “PROFIBUS コネクタ” も参照してください。

B: コンフィグレーション・スイッチ

- 1-3 “コンフィグレーション・スイッチ” も参照してください。

C: LED ステータス

- 1-3 “LED ステータス” も参照してください。

D: PC コネクタ

コネクタはコンフィグレーションとモニタリングのため、PC ヘゲートウェイを接続するために使用されます。

- 1-4 “ハードウェアのインストール”
- A-2 “PC コネクタ” も参照してください。

E: サブネットワーク・コネクタ

このコネクタはシリアル・ネットワークへ ABC を接続するために使用されます。

- 1-4 “ハードウェアのインストール”
- A-3 “サブネットワーク・インターフェース” も参照してください。

F: 電源コネクタ


このコネクタは電源を ABC に供給するために使用されます。

- 1-4 “ハードウェアのインストール”
- A-1 “電源コネクタ”
- B-1 “技術仕様” も参照してください。

G: DIN レール・コネクタ


DIN レール・メカニズムは PE (保護アース) ヘゲートウェイを接続します。

- 1-4 “ハードウェアのインストール” も参照してください。



LED ステータス

#	State	Status
1 - Fieldbus Online	オフ	オンラインでない
	グリーン	オンライン
2 - Fieldbus Offline	オフ	オンラインでない
	レッド	オフライン
3 - 未使用	-	-
4 - Fieldbus Diag	オフ	診断表示なし
	レッド、点滅 1Hz	コンフィグレーションのエラー
	レッド点滅 2Hz	ユーザ・パラメータ・データのエラー
	レッド点滅 4Hz	初期化のエラー
5 - Subnet Status ^a	オフ	電源オフ
	グリーン、点滅	正常に実行中、しかし一つかそれ以上の伝送でエラーが発生
	グリーン	実行中
	レッド	トランザクション・エラー / タイムアウトまたはサブネットが停止
6 - Device Status	オフ	電源オフ
	レッド / グリーン交互点滅	無効あるいはコンフィギュレーション失敗
	グリーン	初期化
	グリーン、点滅	動作中
	レッド、点滅	機器のステータス LED が一度あるいはそれ以上のレッド点滅を続ける場合、シーケンス・パターンに注意してください。HMS サポートまでご連絡ください。



- a. 一度でもすべてのトランザクションがアクティブになるとこの LED はグリーンに変わります。これは 'ステートの変更' あるいは 'トリガ上のステートの変更' を使用したどのトランザクションも含まれます。トランザクション上でタイムアウトが発生するとこの LED は赤に変わります。

コンフィギュレーション・スイッチ


コンフィギュレーション・スイッチは PROFIBUS ノード・アドレスを設定するために使用されます。通常これらのスイッチはプラスチックのハッチで覆われています。ノード・アドレスは実行中変更できないことに注意してください。ABC は影響する変更にはリセットを要求します。コンフィギュレーションは次の2つのロータリー・スイッチをしようして実行されます。

$$\text{ノード・アドレス} = (\text{スイッチ B} \times 10) + (\text{スイッチ A} \times 1)$$

注意: ハッチをはずしている時回路基盤やコンポーネントに触れないように気をつけてください。ハッチが開いているときにツールを使用している場合には注意が必要です。

Example:

ノード・アドレスを 42 にする必要がある場合、スイッチ A を '2' に、スイッチ B を '4' に設定します。




ハードウェアのインストール


ゲートウェイを物理的にインストールするときは次のステップに従います。

1. ABC を DIN レールにパチッと音がするまで取り付ける (1-2 “DIN レール・コネクタ” を参照してください。)

DIN レール・メカニズムは次のように動作します。



ABC を取り付けるにはまず ABC を下のほうに押し (1)、DIN レール・メカニズムのスプリングに押し込み、今度はきっちりハマるように DIN レールにさからうように押し (2) ます。



ABC を取り外すには下方に押し (1) DIN レールから外れるように引き出します。(2)

2. ABC を PROFIBUS-DP ネットワークへ接続します。
3. PROFIBUS-DP ノード ID を設定します。(1-3 “コンフィグレーション・スイッチ” を参照してください。)
4. ABC をシリアル・サブネットワークに接続します。
5. コンフィグレーション・ケーブルでゲートウェイを PC に接続します。
6. 電源ケーブルを接続し電源を供給します。
7. PC で ABC コンフィグツールをスタートします。
(ABC コンフィグツール・ソフトウェアは自動的にシリアル・ポートを検索します。うまくいかなければマニュアルで “Port” メニューで正しいポートを選択します。)
8. ABC コンフィグツールを使用して ABC をコンフィグレーションしコンフィグレーションをダウンロードします。
9. ABC をコンフィグレーションに従って PROFIBUS 通信を設定します。

ソフトウェアのインストール

ABC コンフィグツール

システム要件

- Pentium 133 MHz 以上
- ハードドライブに 10 MB の空き容量
- 8 MB RAM
- 800x600 (16 ビット・カラー) 以上のスクリーン解像度
- Microsoft Windows™ NT4 / 2000 / XP
- Internet Explorer 4.01 SP1 以降

インストール

- **Anybus Communicator リソース CD**
CD を挿入しスクリーン上のインストラクションに従います。インストールが自動的に開始されなければ CD ドライブ・アイコンを右クリックし、Explore を選択します。'setup.exe' を実行し、スクリーンに表示される指示に従います。
- **Website から**
ダウンロードして自動解凍を実行します。exe-file は HMS の website からダウンロードできます。(www.anybus.com).


基本操作

概論

Anybus Communicator ゲートウェイはシリアル・サブネットワークと上位レベルのネットワークのデータ交換を行うようにデザインされています。似たような他のゲートウェイ機器とは異なりサブネットワーク向けの固定されたプロトコルを持たず、シリアル通信のほとんどのフォームを扱うようコンフィグレーションされています。

ABC は周期的にシリアル・テレグラムを発行することができます。ステートの変更、上位ネットワーク（フィールドバス・マスターあるいは PLC）の制御システムから発行されるトリガイイベントをベースにしています。サブネットワーク通信をモニタすることができ、またデータが変更されたときに上位のネットワークに通知することができます。

基本的な Anybus Communicator パッケージは ABC コンフィグツール、Windows™ アプリケーションでゲートウェイにサブネットワーク・プロトコルの記述を提供するために使用されます。プログラミング不要で視覚的なプロトコル記述システムが異なるシリアル通信の一部を特定するために使用されます。



データ交換モデル

サブネットワークと上位ネットワーク上で交換されるデータは同じメモリ内にあります。

サブネットワークでデータを交換するために、上位ネットワークは単にABCコンフィグツールを使用して特定されたメモリロケーションにデータを読み書きします。そして同じメモリロケーションがサブネットワーク上で交換されます。

内部メモリ・バッファは機能に基づいて3つの領域に分けられます。

- **入力データ (244 バイトまで)**

この領域は上位ネットワークにより読み込むことができます。

(このデータの上位ネットワークでの表示については本章で後述されています。)


- **出力データ (244 バイトまで)**

この領域は上位ネットワークにより書き込まれることができます。

(このデータの上位ネットワークでの表示については本章で後述されています。)


- **一般データ**

この領域は上位ネットワーク上で交換されず、サブネットワーク上の個々のノード間を伝送するために、あるいはデータの一般“scratch pad”として使用されます。この領域の実サイズはサブネット上で交換されたデータ量により異なります。ABCは最大 1024 バイトの一般データを処理することができます。




メモリマップ

ABC コンフィグツールを使用してサブネットワークコンフィギュレーションを構築するとき、上記の異なる領域はメモリロケーション (アドレス) に次のように特定され、マッピングされます。



データ交換例

次の例ではサブネットワーク上の温度調整器が上位ネットワーク上の PLC と ABC のメモリ・バッファを介して情報を交換しています。



サブネットワーク・プロトコル

プロトコル・モード

ABC には‘マスター・モード’と‘ジェネリック・データ・モード’と呼ばれる 2 つのサブネットワーク通信操作モード機能があります。

- **マスター・モード**

このモードでは ABC はサブネット上でマスターの役割をし、クエリ / レスポンス方式でシリアル通信が行われます。ネットワーク上のノードはまず ABC にアドレスされなければメッセージを発行することが許されません。

2.5 “マスター・モード”を参照してください。

- **ジェネリック・データ・モード**

このモードではサブネットワーク・ノードと ABC 間のマスター-スレーブ関係はありません。ABC も含むサブネットワーク上のどのノードも自然にメッセージをプロデュース / コンsumします。

2.5 “ジェネリック・データ・モード”を参照してください。

プロトコル構築ブロック

次の構築ブロックはサブネットワーク通信を記述するために ABC コンフィグツールで使用されます。これらのブロックがいかにかに 2 つのプロトコル・モードに適応するかこのドキュメントで後述します。

- **ノード**

サブネットワーク上の 1 つの機器のノードを表します。各ノードはトランザクションの番号に関連付けられます。下を参照ください。

- **トランザクション**

トランザクションは完全なシリアル・テレグラムを表し、フレームオブジェクト (下記参照してください) の番号で構成されます。各トランザクションはサブネットワーク上でいかにかに、そしていつ使用するかを制御するパラメータのセットに関連付けられています。

- **コマンド**

‘コマンド’は ABC コンフィグツールに格納された事前定義されたトランザクションです。格納され再利用されたトランザクションを使用することで共通操作を単純化します。


- **フレーム・オブジェクト**

‘フレーム・オブジェクト’はトランザクションを作成するために使用されるローレベル・エンティティです (上記参照してください)。フレーム・オブジェクトは固定された値 (常に固定)、値の範囲 (制限オブジェクト)、データ・ブロックあるいは計算されたチェックサムを表します。

マスター・モード

このモードでは通信はクエリ / レスポンス・スキームをベースにしています。ABC がサブネットワーク上でクエリを発行するとクエリを受けたノードはレスポンスを返します。ノードはクエリの受信をすることなく自発的にレスポンスすることができません。


このルールには一つ例外があり、それがブロードキャストです。ほとんどのプロトコルはネットワーク上の全てのノードに対して応答を必要としないブロードキャスト・メッセージを送信する方法を提供します。これはブロードキャスト・ノードと通信する機能がある ABC でも使用されます。



マスター・モードでは ABC コンフィグツールはほとんど共通して Modbus RTU コマンドを使用して事前にロードされ、ABC コンフィグツールでノードを右クリックすることで立ち上がり、'Insert New Command' を選択します。しかしこれは同じクエリ / レスポンス・メッセージ・スキームに基づく他のプロトコルの実装の妨げになりません。

ジェネリック・データ・モード

このモードではサブネットワーク上のノードと ABC 間ではマスター / スレーブの関係はありません。ABC 自身も含むどのノードも自然にメッセージをプロデュース / コンSUME します。ノードはメッセージに回答する必要はなくまた送信するためにクエリを待つ必要もありません。



上の図で ABC はサブネットワーク上のノードにより、'プロデュース'されたデータを、'コンSUME'しています。この'コンSUME'データは上位レベル・ネットワークからアクセスできます。これはまた別の経路では向きを変えます：上位レベル・ネットワークから受信されたデータは、サブネットワーク上でノードによって、'コンSUME'されるメッセージの'プロデュース'に使用されます。

PROFIBUS 上のデータ表示

概論

ABC は PROFIBUS ネットワーク上でスレーブとして動作します。それ自体他のノードと積極的に通信しませんが PROFIBUS マスターへの読み込み / 書き込みが可能です。

データの表示

内部メモリ・バッファ内の入力 / 出力領域は PROFIBUS I/O データとして表記されます。バス上で交換されるデータサイズは ABC のコンフィグレーションに依存します。

PROFIBUS 通信を設定する場合、PROFIBUS マスターの I/O サイズが ABC で使用される実際のサイズと一致することを確認してください。サブネットワーク・モニタでいつでもデータサイズを見ることができます。詳細については 9-1 “サブネットワーク・モニタ” を参照してください。

ABC 向け最新版 GSD ファイルは HMS のウェブサイト、www.anybus.com からダウンロードすることができます。

メモリ・レイアウト (内部メモリ・バッファ)

入力 / 出力データ領域のデータは次のように継続的な I/O データ・ブロックとして表示されます。


例:

この例での ABC の I/O データの値は次の通りに設定されています。

IO サイズ入力 = 128 バイト (0x0080)

IO サイズ出力 = 32 バイト (0x0020)


メモリ・レイアウトの結果:



ABC コンフィグツールのナビゲーション

メイン・ウィンドウ

ABC コンフィグツールのメイン・ウィンドウは次の4つのセクションに分けることができます：



- **A: プルダウン・メニューとツールバー**

左側の二番目のドロップダウン・メニューはそのときの選択で変わります。ツールバーによって最もよく使う機能に速くアクセスできます。

- **B: ナビゲーション・セクション**

このセクションはサブネットワーク・コンフィグレーションの異なるレベルを変更するメインツールです。

入力に '+' の表示か 'サブメニュー' で選ぶことができます。これらのパラメータにアクセスするには、 '+' をクリックしエントリを展開する必要があります。

ナビゲーション・ウィンドウには Fieldbus、ABC、Sub-network という名前の3つのメインレベルがあります。このセクションのエントリを右クリックすることで、さらに特別なエントリに関連した選択が表示されます。


- **C: パラメータ・セクション**

このセクションはパラメータのリストまたは現在ナビゲーション・セクションで選択しているエントリに関連した選択肢が含まれます。パラメータの値は、パラメータごとにセレクション・ボックスまたは手動で特定（設定）することができます。

値は 10 進数（例えば '42'）、または 16 進数（例えば '0x2A'）フォーマットで特定できます。

- **D: 情報セクション**

このセクションは現在選択されているパラメータに関連した情報が含まれます。



Configuration:	
Alphabetic	Categorized
Communication	
Bits/s (bits/s)	9500
Data bits	8
Parity	None
Physical standard	RS232
Start bits	1
Stop bits	1
Timing	
Message delimiter (10ms)	0

Parameter Section

Message delimiter (10ms)	
The time between transaction	


Information Section

プルダウン・メニュー


File

このメニューには次のエントリがあります：

- **New**
新しいコンフィグレーションの作成
12-1 “コンフィグレーション・ウィザード” も
ご参照ください。
- **Open...**
既に作成されたコンフィグレーションを開き
ます。
- **Save**
現在のコンフィグレーションを保存します。
- **Save As...**
新しい名前で現在のコンフィグレーションを保存します。
- **Print...**
現在のコンフィグレーションの詳細を印刷します。
- **Properties...**
次のウィンドウを表示します：



項目	説明
Select a Name for the Configuration	コンフィグレーション名を入力します。
Download Password(6)	これらのフィールドはコンフィグレーションをパスワード・プロテクトする場合に使用します。
Upload Password(6)	




注意：安全な場所にパスワードのコピーを保管してください。パスワードを失くした場合データは使用できません。

- **Exit**
ABC コンフィグツールを終了します。


Tools

このメニューには次のエントリがあります：

- **Port**
この入力は一ゲートウェイのコンフィグレーションに使用する COM ポートを選択します。
- **Upload configuration from ABC**
ゲートウェイから ABC コンフィグツールへコンフィグレーションをアップロードします。
- **Download configuration to ABC**
ゲートウェイへコンフィグレーションをダウンロードします。
- **Start Logging**
データ・ロガーを開始します（11-1 “データ・ロガー” をご参照ください）
データ・ロガーが動作しているとき、このメニューは ‘Stop Logging’ に変わります。
- **Options**
このメニューは次のウィンドウを表示します。




項目	説明
Warning on Delete	何か削除される毎に確認のダイアログが表示されます。
Warning on unsaved data	セーブされていない ABC コンフィグツールのデータがある場合、確認のダイアログが表示されます。
Show Wizard when “New” menu is selected	新しいコンフィグレーションが作成されるとウィザードが表示されます。
Language next time the program is launched	使用する言語を選択します。新しい設定は次にプログラムが開始されると有効になります。



ABC タブを選択するとさらにプロパティが現れます。

項目	説明
Size of logbuffer	データ・ロガーはデフォルトで各方向で 512 エントリまでログをとることができます。もし必要であれば、異なる数のエントリを指定することができます（有効な設定範囲は 1...512）。 ‘Apply’ をクリックし新しい設定を有効にしてください。11-1 “データ・ロガー” もご参照ください。
Firmware Download	組み込みフィールドバス・インターフェースにファームウェアのダウンロードをします。 警告：ご使用には注意してください。



項目	説明
Factory Restore	ゲートウェイのファームウェアを出荷時の状態に戻します（組み込みフィールドバス・インターフェースには影響しません）。
Block Configuration	ゲートウェイによってダウンロード・コンフィグレーションは実行されません。 警告：ご使用には注意してください。
Create Error log	エラー・ログファイルを作成します。

View


このメニューには次のエントリがあります：

- **Toolbar**

このエントリはメイン・ウィンドウのツールバー・アイコンを有効 / 無効にします。

- **Status Bar**

このエントリはメイン・ウィンドウのステータスバーを有効 / 無効にします。



Help

このメニューには次のエントリがあります：

- **Contents**

オンライン・ヘルプ・システムの目次を表示します。

注意：書き込み時、オンライン・ヘルプ・システムは表示されません。


- **Search For Help On...**

オンラインヘルプで特定の内容を探します。

注意：書き込み時、オンライン・ヘルプ・システムは表示されません。

- **About...**

ゲートウェイと現在の ABC コンフィグツールのバージョンについての一般的な情報を表示します。



ツールバー・アイコン

ツールバーは最もよく使用される機能のアイコンの集まりです。


- **New, Open & Save**

3-2 “File” を参照してください。



- **Upload from ABC & Download to ABC**

3-3 “Tools” を参照してください。



- **Up one Level**

このアイコンをクリックし、ナビゲーション・セクションの中の選択を移動します。



- **Cut, Copy, Paste, Delete, Insert**

これらのアイコンはナビゲーション・セクションの中の共通の編集機能のために使用されます。



- **Connect**

このアイコンをクリックし、ABC コンフィグツールをゲートウェイに接続します。



- **Disconnect**

このアイコンをクリックし、ABC コンフィグツールをゲートウェイから切断します。



- **Start Logging & Stop Logging**

3-3 “Tools” と 11-1 “データ・ロガー” を参照してください。



- **Sub-Network Monitor**

このアイコンをクリックし、Sub-network Monitor を起動します。(9-1 “サブネットワーク・モニタ” を参照してください)。



- **Add Command**

このアイコンは現在選択されているノードにコマンドを追加するために使用されます。



- **Add Mailbox**

(メールボックス・メッセージ機能については 14-1 “メールボックス・エディタ” を参照してください)



- **Add Node & Add Broadcaster**

これらのアイコンはコンフィグレーションにノードを追加するために使用されます。



- **Node Monitor**

このアイコンをクリックすることで、Node Monitor を起動します。(10-1 “ノード・モニタ” を参照してください)



- **Add Transaction(s)**

これらのアイコンは選択されたノードにトランザクションを追加するために使用されます。



基本設定

フィールドバス設定

(このセクションに記載されているパラメータにアクセスするためにナビゲーション・セクションの‘フィールドバス’を選択してください)。




概論

スタートアップ中 ABC のフィールドバス・インターフェースは ABC コンフィグツールで生成されたコンフィグレーションに合わせて初期化されます。オプションでいくつかのパラメータをマニュアルで ABC でのデータ処理をより制御しやすいように設定することができます。

Fieldbus Type

ABC コンフィグツールは幅広いネットワーク・システムをサポートしています。このパラメータが ‘Profibus-DP’ に設定されていることを確認してください。



Fieldbus Type

IO Sizes

(この設定は本ネットワーク上では適用されません。ABC コンフィグツールでは無効にしてください。)

ABC パラメータ

(このセクションに記載されているパラメータにアクセスするためには Navigation セクションの 'ABC' を選択してください。)



Interface

現在はシリアル通信のみサポートしています。

Status / Control Word

(13-1 “制御 / ステータス・レジスタ” を参照してください)。

値	説明
Enabled	制御 / ステータス・レジスタを有効にします。コントロールレジスタの 'データ有効' ビットはサブ・ネットワーク通信の開始のために設定される必要があります。
Enabled but no startup lock	制御システムがサブネットワーク通信の開始をするために 'データ有効' ビットの設定を必要としないこと以外はこの設定は '有効' に類似した設定です。
Disabled	この設定は制御 / ステータス・レジスタを完全に無効にします。

Module Reset

このパラメータはエラー発生時のゲートウェイの動作を特定します。

値	説明
Enabled	ゲートウェイは再起動され、エラーは表示されません。
Disabled	ゲートウェイは停止し、エラーが表示されます。

Protocol Mode

このパラメータはサブネットワークを使用するためのモードを特定します。

値	説明
Generic Data Mode	このモードはゲートウェイとサブネットワーク上のノード間のマスター / スレーブがあるプロデュース & コンsum・ベースのプロトコルを意図しています。
Master Mode	このモードは1つのマスターが多数のスレーブとデータ交換する 'クエリ & レスポンス' ベースのプロトコルを意図しています。

2-4 “プロトコル・モード” も参照してください。

Statistics

この伝送 / 受信カウンタはサブネットワーク上でトランザクションがどれくらい交換されたかを表示します。この機能はデバッグを目的としています。

- **Receive Counter Location**
内部メモリ・バッファ内の受信カウンタの位置を特定します。
- **Transmit Counter Location**
内部メモリ・バッファ内の伝送カウンタの位置を特定します。

両カウンタとも 'スタティスティクス' から '有効' へ設定することで有効になります。

サブネットワーク・パラメータ

(このセクションに記述されているパラメータにアクセスするには、Navigation セクションで 'Sub Network' を選択してください。)



Communication

このパラメータはサブネットワーク向けに使用される実際の通信の設定を特定します。

パラメータ	説明	有効設定
Bit rate	ビットレートの選択	1200...57600
Data bits	データビット数の選択	7, 8
Parity	パリティ・モードの選択	None, Odd, Even
Physical standard	物理インターフェースタイプの選択	RS232, RS422, RS485
Start bits	スタートビット数	1
Stop bits	ストップビット数	1, 2

Start- and End Character

注意： これらのパラメータはジェネリック・データ・モードでのみ使用可能です。

スタート / エンド・キャラクタはシリアル・メッセージの始まりと終わりを示します。例えば、メッセージは <ESC> とともに表示され、<LF> で終了します。この場合、スタート・キャラクタは 0x1B (<ESC> の ASCII コード) になり、エンド・キャラクタは 0x0A (<LF> の ASCII コード) になります。

パラメータ	説明	有効設定
End Character Value	メッセージのためのエンド・キャラクタ、ASCII	0x00 - 0xFF
Use End Character	エンド・キャラクタの使用の決定	Enable / Disable
Start Character Value	メッセージのためのスタート・キャラクタ、ASCII	0x00 - 0xFF
Use Start Character	スタート・キャラクタの使用の決定	Enable / Disable

Timing (Message Delimiter)

このカテゴリのパラメータはプロトコル・モードによって僅かに異なります。

- マスター・モード

メッセージ・デリミタは 10ms 毎に二つのメッセージを分割する時間を特定します。0 (ゼロ) に設定するとゲートウェイは 3.5 キャラクタの標準 Modbus デリミタを使用します (実際の ms 数はその時使用している通信の設定に基づき自動的に計算されます)。

- ジェネリック・データ・モード

メッセージ・デリミタは 10 μ s 単位で二つのメッセージを分割する時間を特定します。

ノード

概論


ABC コンフィグツールでは、ノードはネットワーク上でシングル・デバイスとして機能します。ゲートウェイは伝統的な意味でのスキャンリストを使用せず、すべてのノードとそのトランザクションの処理は ABC コンフィグツールで設定された順番に実行されます。

ABC コンフィグツールで作成されるノードの最大数は 31 です。

ノードの追加と管理

(これらの機能にアクセスするためには Navigation セクション内の ‘Sub Network’ 上で右ボタンをクリックしてください)

機能	説明
Paste	クリップボードからノードを貼り付けます
Sub Network Monitor	サブネット・モニタを起動します (9-1 "サブネットワーク・モニタ")
Add Node	コンフィグレーションにノードを追加します
Add Broadcaster ^a	コンフィグレーションにブロードキャスタ・ノードを追加します
Load Node	前にセーブされたノードを追加します
Sub-Network Status...	サブネットワークについての診断情報を表示します



a. この機能はマスター・モードのみ使用できます。

ノード・パラメータ

(このセクションに記述されるパラメータへアクセスするためには Navigation セクション内のノードを選択してください)。

パラメータ	説明
Slave Address	ここで入力される値は特定コマンド内のノード・アドレスの設定に使用されます。詳細は 8-3 "コマンド・エディタ" を参照してください。



トランザクション

概論

前述した通り、トランザクションは実際のシリアル・サブネットワーク上でデータ交換されるシリアル・テレグラムを表します。ゲートウェイは従来の意味でのスキャンリストを使用しないため、全てのノードとそのトランザクションは ABC コンフィグツールで定義された順番で処理されます。

トランザクションは2つのわずかに異なるプロトコル・モードで処理されます。

- **マスター・モード**

一般のノード向けにトランザクションはクエリと応答と常に対になっています。クエリはゲートウェイによって発行され、応答はサブネットワーク上のスレーブにより発行されます。ブロードキャストはトランザクションのみ送信することができます。

- **ジェネリック・データ・モード**

トランザクションは双方向に追加することができます。サブネットワークへ送信されたトランザクションは 'Transaction Produce' と呼ばれ、他のノードにより発行されたトランザクションは 'Transaction Consume' と呼ばれます。

理論的にはゲートウェイは 100 トランザクションまでサポートしています。実際の数としてはそれよりも少なく、トランザクションが設定されたメモリの制限に依存します。


トランザクションの追加と管理

(これらの機能にアクセスするためには Navigation セクションでマウスを右クリックしてください)

機能	説明
Cut	ノードを切り取りクリップボードへ保存します
Copy	ノードをクリップボードへコピーします
Insert	クリップボードからノードを挿入します
Delete	ノードを削除します
Node Monitor	ノード・モニタの起動をします (10-1 "ノード・モニタ")
Add Transaction(s) ^a	一般ノード上でクエリと応答を追加します。可読性を増すためにふたつのトランザクションはグループ化されます。ブロードキャスト上では、ひとつのトランザクションが追加されます。
Add Transaction Consume ^b	'Consume' トランザクションを追加します
Add transaction Produce ^b	'Produce' トランザクションを追加します
Add Command	事前に設定されたトランザクションをノードに追加します
Insert New Node	現在選択されたノードに新しいノードを挿入します
Save Node	選択されたノードを保存します
Insert from File	現在選択されたノードの上に事前に保存されたノードを挿入します
Rename	可読性を増すために各ノードにはこの機能で固有の名前が付けられます

a. マスター・モードのみ利用可能

b. ジェネリック・データ・モードのみ利用可能



トランザクション・パラメータ（マスター・モード）

パラメータ（クエリとブロードキャスト）

（これらのパラメータにアクセスするためには Navigation セクションでクエリまたはブロードキャスト・トランザクションを選択してください）

パラメータ	説明
Minimum time between broadcasts (10ms)	このパラメータはゲートウェイがブロードキャスト・トランザクションを送信後、スキャンリストで次のエントリ処理を行うまでの時間を指定します。スレーブ機器がブロードキャストの処理を終えるために十分大きな値を設定する必要があります。単位はミリセカンド (ms) で入力され、値は 10 の倍数、最小値は 10ms です。 注意： この設定はブロードキャスト・ノードのみに適応します。
Offline options for field-bus	このパラメータは上位ネットワークがオフラインになったときの動作を指定します。この設定はサブネットワークへ送信されるデータに影響を与えます。 <ul style="list-style-type: none"> ・ Clear - スレーブ機器へのデータがクリアされます（ゼロに設定されます） ・ Freeze - スレーブ機器へのデータがフリーズされます ・ NoScanning - サブネットワークの更新が停止します
Offline options for sub-network	このパラメータはサブネットワークがオフラインになったときの動作を指定します。この設定は制御システムへ返信されるデータに影響を与えます。 <ul style="list-style-type: none"> ・ Clear - サブネットワークがオフラインになったとき上位ネットワークのデータがクリア (0) されます。 ・ Freeze - サブネットワークがオフラインになったとき上位ネットワークのデータがフリーズされます。
Reconnect time (10ms)	このパラメータはゲートウェイが切断されたノードに再接続を開始するまでの時間を指定します。最大リトライ（下記参照してください）回数に達した場合ノードは切断されます。単位はミリセカンド (ms) で入力され、値は 10 の倍数、最小値は 10ms です。 注意： この設定はブロードキャスト・ノードのみに適応します。
Retries	このパラメータはノードが切断されるまでに連続して発生するタイムアウトの回数を指定します。
Timeout time (10ms)	このパラメータはノードからの応答の待機時間を指定します。この時間を超える場合、ゲートウェイは最大リトライ回数（上記を参照してください）までクエリを再送します。単位はミリセカンド (ms) で入力され、値は 10 の倍数、最小値は 10ms です。
Trigger byte address	このパラメータは内部メモリのトリガ・バイトの場所を指定します（'Update mode' が 'Change of state on trigger' に設定されているときのみ適応）
Update mode	このパラメータはスレーブにトランザクションが送信される時を指定します。 <ul style="list-style-type: none"> ・ Cyclically 'Update time' パラメータで指定された時間間隔で周期的にトランザクションを送信します。 ・ On data change データ領域は更新時間で設定された時間間隔でポーリングされます。データの変更が検出されるとトランザクションは送信されます。 ・ Single shot スタート時にクエリが送信されます。 ・ Change of state on trigger トリガ・バイト値が変更されるとクエリが送信されます。この機能は制御システムがゲートウェイに特殊なクエリの送信を知らせることを可能にします。この機能を正確に使用するために、制御システムはクエリ/トランザクションに関連するデータ領域を速く更新し、トリガ・バイトを一つずつ増加させる必要があります。トリガ・バイトの場所は 'トリガ・バイト・アドレス' パラメータによって指定されます。
Update time (10ms)	このパラメータはトランザクションが10ms単位で送信される頻度を指定します（'更新モード' が 'Cyclically' に設定される場合のみ適応）

パラメータ（レスポンス）

（これらのパラメータへアクセスするためには Navigation セクションの応答トランザクションを選択してください）

パラメータ	説明
Trigger byte	このパラメータは応答のためのトリガ機能を有効/無効に切り替えるために使用されます。有効に設定されている場合、ゲートウェイはサブネットワークから新しいデータを受信するごとに、トリガ・バイトを1ずつ増加させます。この機能は制御システムにデータの更新を知らせるために使用されます。 トリガ・バイトの位置は下の「トリガ・バイト・アドレス」パラメータにより指定されます。
Trigger byte address	このパラメータは内部メモリ・バッファのトリガ・バイトの位置を指定します。 有効な設定範囲は 0x000... 0x1FF と 0x400... 0xNNN です。

トランザクション・パラメータ（ジェネリック・データ・モード）

プロデュース・トランザクション (Produce- Transactions)

（これらのパラメータにアクセスするためには Navigation セクションのプロデュース・トランザクションを選択してください）

パラメータ	説明
Offline options for fieldbus	このパラメータは上位ネットワークがオフラインになった場合、このトランザクションのために取られる動作を指定します。この設定はサブネットワークへ送信されるデータに影響を与えます。 <ul style="list-style-type: none"> • Clear 上位ネットワークがオフラインになったときサブネットワーク上のデータはクリア (0) されます。 • Freeze 上位ネットワークがオフラインになったときサブネットワーク上のデータはフリーズされます。 • NoScanning 上位ネットワークがオフラインになったときサブネットワーク上でのこのトランザクションのスキャンを停止します。
Update mode	トランザクションの更新モード： <ul style="list-style-type: none"> • Cyclically トランザクションは「更新時間」パラメータで指定された時間間隔で周期的に送信されます。 • On data change データ領域は変更確認のために更新時間パラメータで設定された時間間隔でポーリングされます。データ内で変更が検出されるとトランザクションが送信されます。 • Single shot スタート時にトランザクションは一度送信されます。 • Change of state on trigger トリガ・バイトが変更されるとトランザクションが送信されます。この機能により制御システムがゲートウェイに特殊なトランザクションを送信することを通知することができます。この機能を正しく使用するために、制御システムはまずこのトランザクションに関連したデータ領域を更新し、1ずつトリガ・バイトを増加させる必要があります。トリガ・バイトの位置は「トリガ・バイト・アドレス」パラメータで指定されます。

パラメータ	説明
Update time (10ms)	このパラメータはトランザクションが 10ms 単位で送信される頻度を指定します（'更新モード' が 'Cyclically' に設定される場合のみ適応）。
Trigger byte address	<p>このパラメータは内部メモリ・バッファ内のトリガ・バイトの位置を指定します。'Update mode' が 'Change of state on trigger' に設定されるとこのパラメータで指定されたメモリの位置はゲートウェイでモニタされます。トリガ・バイトが更新されるとゲートウェイはサブネットワーク上にトランザクションを作成します。</p> <p>この方法是对应するトリガ・バイトを更新することで制御システムがゲートウェイにサブネットワーク上に固有のトランザクションを作成させることができます。</p> <p>トリガ・バイトは動作毎に1ずつ増加します。トリガ・バイト・アドレスは各トランザクションに対して一つである必要があることに注意してください。</p> <p>注意：'Update mode' パラメータが 'Change of state on trigger' に設定されない限りこのパラメータは無効です。</p>


コンスーム・トランザクション (Consume- Transactions)

(これらのパラメータにアクセスするためには Navigation セクションからコンスーム・トランザクションを選択してください)

パラメータ	説明
Offline options for sub-network	<p>このパラメータはサブネットワークがオフライン時のこのトランザクションのための動作を指定します。</p> <p>このパラメータは上位ネットワークに送信されるデータに影響しません。</p> <ul style="list-style-type: none"> • Clear サブネットワークがオフライン時上位ネットワーク上のデータはクリアされます (0) • Freeze サブネットワークがオフライン時上位ネットワークのデータはフリーズします
Offline timeout time (10ms)	このパラメータは 2 つの入力メッセージの間の時間の最大値を 10ms 単位で指定します。この時間を超えるとサブネットワークはオフラインとみなされます。0 の値を設定するとこの機能は無効になり、サブネットワークはオフラインになりません。
Trigger byte	<ul style="list-style-type: none"> • Enable トリガ・バイトを有効にします。トリガ・バイトの位置は 'Trigger byte address'（下記参照してください）で指定されなければなりません。トリガ・バイト値はゲートウェイによって有効なトランザクションがコンスームされる毎に増加します。この機能はサブネットワーク上で新しいデータがコンスームされる毎に制御システムに通知することを可能にします。 • Disable トリガ・バイト機能を無効にします。
Trigger byte address	<p>このパラメータは内部メモリ・バッファのトリガ・バイトの位置を指定します。</p> <p>有効な設定範囲は 0x000... 0x1FF と 0x400... 0xNNN です。</p> <p>トリガ・バイト・アドレスは各トランザクションに対して一つである必要があることに注意してください。二つ以上のトランザクションとは配分できません。</p>


トランザクション・エディタ

トランザクション・エディタはトランザクションの個々のフレーム・オブジェクトを編集するために使用することができます。同じ設定はまたメイン・ウィンドウの Parameter セクションでも可能ですが、トランザクション・エディタはより視覚的方法でフレーム・オブジェクトを表示します。



パラメータの値の編集をするためクリックしキーボードを使用して新しい値を入力してください。既に設定されたコマンドを使用しトランザクションの編集をしているとき、トランザクションによっては編集できないかもしれません。

File-メニューには次のエントリがあります：



- **Apply Changes**
変更をすべて保存して終了しメイン・ウィンドウに戻ります。
- **Exit**
保存しないで終了します。

例：



この例で生成されたトランザクションは次のような構成になります：

最初のバイトはデータ・フィールド長（この場合 8）を指定する 2 バイトを伴う STX (0x02) を保持します。次の 8 バイトはデータでこれは 'クエリ' トランザクションであるためデータはアドレス位置 0x202 で始まる出力領域から取り込まれます。データ上ではスワップされません。これは 2 バイト・チェックサムに従います。チェックサム計算はトランザクションの 2 番目のバイトで始まります。

トランザクションは常に ETX (0x03) で終了します。

フレーム・オブジェクト

概論


各トランザクションはシリアル・テレグラム・フレームを生成するフレーム・オブジェクトを含みます。各フレーム・オブジェクトはゲートウェイにテレグラムの特定の部分の処理方法または生成方法を指定します。

この章では5種類のフレーム・オブジェクトについて説明します：

- 通常オブジェクト
- 制限オブジェクト
- データ・オブジェクト
- 変数データ・オブジェクト
- チェックサム・オブジェクト

例：



次のトランザクションは複数のフレーム・オブジェクトで構成されています；三つの定数、データ・オブジェクト、チェックサム・オブジェクト。



フレーム・オブジェクトの追加と編集

トランザクションにフレーム・オブジェクトを追加するため、Navigation セクション内のトランザクション上で右クリックし、表示されるメニューの中からエントリを一つ選択します。

‘Transaction Editor’ と呼ばれるエントリが、トランザクションとフレーム・オブジェクトをより視覚的に編集するために使用されるトランザクション・エディタを起動します。詳細については 6-5 “トランザクション・エディタ” を参照してください。



Data Object, Parameters

特定のフレーム・オブジェクトに関連するパラメータを編集するため、Navigation セクション内のフレーム・オブジェクトを選択してください。フレーム・オブジェクトの設定は Parameter セクション内に表示されます。

トランザクション・エディタを使用してより視覚的にトランザクション内のフレーム・オブジェクトの編集が可能です。6-5 “トランザクション・エディタ” を参照してください。

通常オブジェクト (バイト、ワード、ダブルワード)

通常オブジェクトには定数と 3 種類の大きさがあります。

- バイト
8 ビット
- ワード
16 ビット
- ダブルワード
32 ビット

トランザクションの方向により通常オブジェクトは異なる処理がされます。

- プロデュース / クエリ・トランザクション
ゲートウェイは値が処理されていないときに値を送信します。
- コンスーム / レスポンス・トランザクション
ゲートウェイは受信したバイト / ワード / ダブルワードと指定した値の一致を確認します。一致していない場合にはメッセージは破棄されます。

オブジェクトの値を設定するため、Navigation セクション内でこのメニューを選択し、Parameter セクション内で設定する値を入力します。

パラメータ	説明
Value	通常値

制限オブジェクト (バイト、ワード、ダブルワード)

制限オブジェクトには決まった値の範囲と3つの大きさがあります：

- バイト
8 ビット
- ワード
16 ビット
- ダブルワード
32 ビット

トランザクションの方向によって制限オブジェクトは異なる処理がされます：

- プロデュース / クエリ・トランザクション
このオブジェクトはこのようなトランザクションのために使用されません (値は定義されません)
- コンスーム / レスポンス・トランザクション
ゲートウェイは受信したバイト / ワード / ダブルワードが指定した範囲以内であることを確認します。指定した範囲以内でない場合にはメッセージは破棄されます。

3種類のインターバル・オブジェクトがあります：

- バイト
8 ビット・インターバル
- ワード
16 ビット・インターバル
- ダブルワード
32 ビット・インターバル

オブジェクトの範囲を設定するため、Navigation セクション内でこれを選択し Parameter セクション内で次のように範囲を入力します。

注意： 値は最大値よりも小さくしなければなりません (下記参照してください)

パラメータ	説明
Maximum Value	<p>これは範囲として設定できる値の最大値です。</p> <p>範囲： 0x00... 0xFFh (バイト) 0x0000... 0xFFFFh (ワード) 0x00000000... 0xFFFFFFFFh (ダブルワード)</p> <p>注意： 値は最小値よりも大きくなければなりません (下記参照してください)</p>
Minimum Value	<p>これは範囲として設定できる値の最小値です。</p> <p>範囲： 0x00... 0xFEh (バイト) 0x0000... 0xFFEh (ワード) 0x00000000... 0xFFFFFEh (ダブルワード)</p> <p>注意： 値は最大値よりも小さくしなければなりません (上記参照してください)</p>

データ・オブジェクト

データ・オブジェクトは次のように未加工のデータを表示するために使用されます：


- プロデュース / クエリ・トランザクション**
 指定されたデータ・ブロックは上位ネットワークからサブネットワークへ転送されます。
- コンスーム / レスポンス・トランザクション**
 指定されたデータ・ブロックはサブネットワークから上位ネットワークへ転送されます。

オブジェクトのプロパティを指定するため、Navigation セクション内でこれを選択し、次のように Parameter セクションで設定する値を入力します：

パラメータ	説明
Byte Swapping	<ul style="list-style-type: none"> • No Swapping データのスワップはされません • Swap 2 bytes A, B, C, D が B, A, D, C になります • Swap 4 bytes A, B, C, D が D, C, B, A になります
Data Length	バイト単位でのデータ・ブロックの長さです。レスポンスまたはコンスーム・トランザクションの場合、ここで指定する値と異なるデータサイズの入力メッセージは破棄されます。1 フレームの最大データ長は 300 バイトです。
Data Location	内部メモリ・バッファのデータ・ブロックの位置

変数データ・オブジェクト

注意： 各トランザクションに対して 1 つの変数データ・オブジェクトの送信ができます。データ長が予め設定されていないことを除けばこのオブジェクトはデータ・オブジェクトと似ています。代わりに終端またはデータ長キャラクタが次のようにデータ・ブロック・サイズを指定します。



- プロデュース / クエリ・トランザクション**
 指定されたデータ・ブロックは上位ネットワークからサブネットワークへ転送されます。
 ゲートウェイがデータ・ブロックの大きさを知るため制御システムは終端または長キャラクタを与える必要があります。終端またはデータ長キャラクタはそれ自体どちらか一方がサブネットワークへ転送されるか破棄されます。

• **コンスーム / レスポンス・トランザクション**

指定されたデータ・ブロックはサブネットワークから上位ネットワークへ転送されます。終端または長キャラクタはゲートウェイによって自動的に作成されます。(適用可能な場合)終端またはデータ長キャラクタのどちらかは上位ネットワークへ転送されるか破棄されます。

オブジェクトのプロパティの指定をするため Navigation セクション内で変更するパラメータを選択し Parameter セクションに次のように設定を入力します：

パラメータ	説明
Byte Swapping	<ul style="list-style-type: none"> • No Swapping データのスワップはされません • Swap 2 bytes A, B, C, D が B, A, D, C になります • Swap 4 bytes A, B, C, D が D, C, B, A になります
Fill unused bytes	<ul style="list-style-type: none"> • Enabled^a 'フィルタ・バイト' 内で指定した値で未使用のデータを埋めます。 • Disabled 未使用のデータを値で埋めません
Filler byte	フィルタ・バイト値。'未使用バイトの記入' が有効の場合のみ使用されます。
Data Location	データが呼び出し / 書き込みされる内部メモリ・バッファのオフセット
Object Delimiter	<ul style="list-style-type: none"> • Length Character Length Character は内部メモリ・バッファで見ることができますが、サブネットワークでは見ることはできません。 • Length Character Visible 長キャラクタは内部メモリ・バッファとサブネットワークの両方で見ることができます。 • End Character 終端キャラクタは内部メモリ・バッファで見ることができますが、サブネットワークでは見ることはできません。 • End Character Visible 終端キャラクタは内部メモリ・バッファとサブネットワークの両方で見ることができます。 • No Character^a 内部メモリ・バッファで終端または長キャラクタは生成されません。
End Character Value	終端キャラクタ値 ^b
Maximum Data Length	設定可能な変数データ・オブジェクトのデータ長 (バイト単位)。実際のデータ長がこの値を超えた場合、メッセージは破棄されます。1 フレームの最大データ長は 300 バイトです。

a. コンスーム / レスポンス・トランザクションのみに適応されます

b. 'オブジェクト・デリミタ' が '終端キャラクタ' または '終端キャラクタ可視' に設定されているときのみ使用します。

チェックサム・オブジェクト

ほとんどのシリアル・プロトコルは転送中にデータの破損の検証をします。チェックサム・オブジェクトはトランザクション内のチェックサムを計算しその結果を含んでいます。

パラメータ	説明
Error Check Start byte	このパラメータはトランザクション内でチェックサム計算を開始するバイト・オフセットを指定します
Error Check Type	このパラメータは使用するアルゴリズムの種類を指定します： <ul style="list-style-type: none"> • CRC (2 バイト) 0xFFFF による CRC-16 多項式 (Modbus RTU 標準) • LRC (1 バイト) unsigned 8 ビット値として全てのバイトが足されます。二番目の余数の結果がチェックサムに使用されます。 • XOR (1 バイト) 全てのバイトは理論的には XOR されます。結果はチェックサムとして使用されます。 • ADD (1 バイト) 全てのバイトは unsigned 16 ビット値として足されます。結果の値の下位 8 ビットはチェックサムとして使用されます。 • AddInvASCII (2 バイト) 全てのバイトは unsigned 8 ビット値として足されます。結果の値の下位 8 ビットは反転されチェックサムとして使用され、16 進数の ASCII データ (2 バイト) として表示されます。

コマンド

概論

前述したとおり、コマンドは保存と再利用が可能な予め設定されたトランザクションです。通常のトランザクションのように、コマンドはフレーム・オブジェクトを含みサブネットワーク上で通信される実際のシリアル・テレグラムを表示します。


ノードへのコマンドの追加は結果的にコマンドで指定された方向に従い追加されたトランザクションになります。トランザクションのようなフレーム・オブジェクトは Parameter セクションの中のパラメータから値だけでなく、'SlaveAddress' パラメータのような他のデータも回収します (5-1 “ノード・パラメータ” を参照してください)。このような場合、Parameter セクションのパラメータはグレーアウトされ直接編集することができません。

マスター・モードでは、ABC コンフィグツールは最も一般的な Modbus RTU 機能を使用し予めロードされます。コマンドの追加はコマンド・エディタ (8-3 “コマンド・エディタ” を参照してください) を使用して簡単に行えます。ジェネリック・データ・モードでは、予めコマンドは設定されていませんがご要望のコマンドを実装することができます。

コマンドの追加と管理

ノードへのコマンドの追加をするために Navigation セクション内のノード上で右クリックし、'Add Command' を選択します。

コマンドリストが表示されます：



ご要望のコマンドをリストから選び、'Command' メニューの中の 'Add Command' を選択します。指定したコマンドがノードに追加されます。


他のトランザクションのように、追加されたコマンドのフレーム・オブジェクトは Navigation/Parameter セクションまたはトランザクション・エディタを使用して編集することができます。あるフレーム・オブジェクトは編集することができないことに注意してください。

プルダウン・メニュー

File

このメニューには次のエントリがあります：


- **Select**
選択されているコマンドをノードに追加します。
- **Exit**
ノードにコマンドを追加せずにメニューを終了します。



Command

このメニューはリスト内のコマンドを管理するために使用します：

- **Add Command**
リストにカスタム・コマンドを追加しコマンド・エディタ内で新しいコマンドを開きます。
8-3 “コマンド・エディタ” も参照してください。
- **Edit Command**
コマンド・エディタを使用して現在選択されているコマンドを編集します。
8-3 “コマンド・エディタ” もご参照ください。
- **Delete Command**
リストから現在選択されているコマンドを削除します。削除できないコマンドもあることに注意してください。



Toolbar Icons

ツールバーには最も一般的に使用される機能のアイコンがあります。

- **Add Command**
(‘Command’ メニュー内の ‘Add Command’ を参照してください。)
- **Edit Command**
(‘Command’ メニュー内の ‘Edit Command’ を参照してください。)
- **Delete Command**
(‘Command’ メニュー内の ‘Delete Command’ を参照してください。)



Add Command



Edit Command



Delete Command

コマンド・エディタ

概論


コマンド・エディタは新しいコマンドを設定し既存のコマンドを編集するために使用します。この機能により後に再利用することができるコマンドのライブラリを作成することができます。

フレーム・オブジェクトによっては削除または変更することができませんのでコマンド・エディタは多少プロトコル依存になります。

このセクションの例ではマスター・モードを使用します。手順は Modbus RTU プロトコルによる制約がないことを除いてはジェネラル・データ・モードの手順と似ています。

基本ナビゲーション

‘Edit Command’ または ‘Command’ メニューの ‘Add Command’ を選ぶことでコマンド・エディタを開きます。



A: プルダウン・メニュー

8-4 “プルダウン・メニュー” を参照ください。

B: コマンド名

テキスト形式のコマンド名です。

C: コマンド・トランザクション

このセクションはコマンドに関連した実際のトランザクションが含まれます。このトランザクションはクエリ / レスポンスの一組または単体のトランザクションのいずれかの設定ができます。

D: コマンド ID

コマンドを作成するときにご要望に応じて使用することができます。例えば機能コードを指定するために使用します。

E: 他の設定


設定	説明
Allow Broadcasting	コマンドをブロードキャストできるかどうか指定します (マスター・モードのみ関連)
Produce	コマンドはプロデュースされるデータです (ジェネリック・データ・モードのみ)
Consume	コマンドは消費されるデータです (ジェネリック・データ・モードのみ)

プルダウン・メニュー

File

このメニューには次のエントリがあります：


- **Apply Changes**
変更を保存してメイン・ウィンドウに戻ります。
- **Exit**
保存せずにメイン・ウィンドウに戻ります。



Column

このメニュー内の機能はコマンドの構成を変更します。

- **Append Column**
もう一つのカラムをコマンドに追加します。
- **Insert Column**
選択した位置にカラムを挿入します。
- **Delete Command**
選択した位置のカラムを削除します。



コマンドの編集

前述したように、コマンド・エディタ内のトランザクション・セクションはコマンドに関連付けられた実際のトランザクションを表示します。各カラムはトランザクション内のフレーム・オブジェクトを表します。

各カラムには次のパラメータをもつ4つのカラムがあります：

- Query/Response/Produce/Consume**
 右上のセルはトランザクションの方向を示します。
- DisplayName**
 メイン・ウィンドウのトランザクション・エディタまたは Parameter セクション内で設定するときコマンドの異なる部分をより理解しやすい方法で表示するために各カラムに名前を付けることができます。
- ObjectType**
 この列はカラムに使用するフレーム・オブジェクトの種類を指定します。
- Value**
 この列はフレーム・オブジェクトが値 / 設定を収集する場所を指定します。

Value	説明
Depend	この設定はマスター・モードのレスポンスのみに関連します。 値は関連する 'Query' トランザクションの部分から回収されます。
Id	値は 'Command ID' 設定から回収されます (8-3 "基本ナビゲーション" を参照してください)。
User	オブジェクトに関連する設定はユーザにより編集することができます。
[SlaveAddress]	値は 'SlaveAddress' パラメータから回収されます (5-1 "ノード・パラメータ" を参照してください)。
(other settings)	他の設定は現在サポートされていません。

例：マスター・モードでの Modbus-RTU コマンドの指定

次の例では Modbus-RTU コマンドはマスター・モードで作成されます。Modbus-RTU ではトランザクションは常に次の部分を使用されます。

- Slave Address (1 byte)
- Function Code (1 bytes)
- A data field
- CRC (CRC-16)

さらに各コマンドはクエリとレスポンスを含みます。

- クエリの例

クエリ	1	2	3	4
DisplayName	Slave Address	Function	Data	Checksum
Object Type	Byte Object	Byte Object	Data Object	Checksum Object
Value	[SlaveAddress]	ID	User	User
	この Byte constant の値は 'SlaveAddress' パラメータを使用し設定されます (5-1 "ノード・パラメータ" を参照してください)。	この Byte constant の値は 'Command ID' フィールドを使用し設定されます。	ユーザにより決定されたこの Object に関連したデータの位置と大きさです。	チェックサムの種類などはユーザが選択することができます。デフォルトでは、Modbus-RTU 標準に一致させるためにこれが設定されます。

- レスポンスの例

レスポンス	1	2	3	4
DisplayName	Slave Address	Function	Data	Checksum
Object Type	Byte Object	Byte Object	Data Object	Checksum Object
Value	[SlaveAddress]	ID	User	Depend
	この値は Parameter Window の 'SlaveAddress' パラメータにリンクします。	Byte Constant の値は 'Command ID' フィールドを使用し設定されます。	ユーザにより決定されたこの Object に関連するデータの大きさと位置です。	この Object はクエリ内の対応する Object から設定を回収します。

デフォルトで Modbus-RTU-specific フレーム・オブジェクトは既に決まった場所にありデータ・オブジェクトは機能コードと CRC の間に挿入されます。これらのオブジェクトは移動または削除することはできませんがご要望の機能コードと CRC の間にオブジェクトを追加することができます。

'Command Name' フィールド内にその名前を入力し新しいコマンドの名前を設定し、'Command ID' フィールド内にふさわしい機能コードを入力します。コマンドをブロードキャスト送信する場合には、'Allow Broadcasting' チェックボックスにチェックを入れます。

サブネットワーク・モニタ


概論

サブネットワーク・モニタはサブネットワークのコンフィグレーションとトラブルシューティングを簡単にします。主な機能はサブネットワーク通信向けに割り当てられたデータの表示とコリジョンが発生した場合などの領域の割り当ての重複の検出を行います。

コンフィグレーションされた全てのノードとトランザクションはスクリーン (B) の中央にリストされます。一つのトランザクションの選択と選択解除をすることで、割り当てられたデータの組み合わせを見ることができます。

注意： サブネットワーク・モニタはゲートウェイ全体のパフォーマンスにネガティブな影響を与えます。モニタ機能は注意して使用してください。

操作



A: ネットワーク開始とネットワーク停止アイコン

これらのアイコンはサブネットワークの動作を制御します。サブネットワークの動作を止めるためには赤いライトをクリックします。サブネットワークを再び開始するには緑のライトをクリックします。



Start



Stop

B: ノード / トランザクション

トランザクションに関連したデータ・ブロックを見るためにはリストからトランザクションを選択します。対応するデータがモニタ・セクション (C) に表示されます。

C: モニタ・セクション

このセクションでは入出力と一般データ領域内のデータの割り当て方を表示します。

色	説明
白	割り当てられていません
黄	Response または Consume トランザクションによって割り当てられたデータ
青	Query または Produce トランザクションによって割り当てられたデータ
赤	コリジョン；一度以上の領域の割り当て
灰	リザーブド（メモリ消費の表示、必要な場合領域の割り当てが可能）
緑	Trigger byte、Transmit/Receive Counter、または Control/Status Register によって割り当てられたデータ

ノード・モニタ

概論


手動で個別のコマンドを送信できる設定を行い（使用できる場合）レスポンスをモニタすることでノード・モニタはサブネットワークの通信の設定のための情報を提供します。特定のノードによって使用されているメモリの概要も提供します。

注意： ノード・モニタはゲートウェイのパフォーマンス全体にネガティブな影響を与えます。必要なときだけ使用するようにしてください。

二つのプロトコル・モードでノード・モニタは幾分異なる動作をします。


- マスター・モード

選択されたコマンド（Query Transaction）はサブネットワークへ送られます。クエリへのレスポンスは Response セクションで見ることができます。




- ジェネリック・データ・モード

選択されたコマンド（Transaction Produce）はサブネットワークへ送られます。他のノードによって作成されたレスポンスなどを見ることはできません。



ノード・モニタのナビゲーション

**A: プルダウン・メニューとツールバー・アイコン**

10-3 “プルダウン・メニュー”と 10-4 “ツールバー・アイコン”を参照してください。

B: コマンド・セクション

このセクションは選択されているレスポンスが表示されます。コマンド内の個々のフレーム・オブジェクトはトランザクション・エディタならびにコマンド・エディタで同様の方法で編集することができます。

C: レスポンス・セクション (マスター・モードのみ)

このセクションは選択されたコマンドへのレスポンスが表示されます。

D: モニタ・セクション

このセクションはノードに関連したデータを表示します。濃い灰色の領域は Status & Control Register のためにリザーブされ、薄い灰色の領域はノードにより使用されるデータを表します。

このセクションに表示されたデータはツールバー内の refresh アイコンに基づいてリフレッシュされます。詳細は 10-4 “ツールバー・アイコン”を参照してください。


プルダウン・メニュー

File

このメニューには一つだけエントリがあります：

- **Exit**

このメニューは Node Monitor を閉じます。ノードが ‘Stop Node’ (下記参照してください) を使用し無効の場合、‘Start node’ を使用し有効にするまではデータ交換を行いません。



Node


このメニューはノードのデータ交換を制御します。特定のノードに関連した問題を切り分けるために使用できます。

- **Start Node**

ノードに関連したトランザクションを有効にします。

- **Stop Node**

ノードに関連したトランザクションを無効にします。



Command


このメニューは手動でコマンドを指定し送信するために使用します。

- **Select Command**

サブネットワーク上に送信されるコマンドを選択します。

- **Send Command**

指定されたコマンドをサブネットワークへ送信します。



Columns

このメニューは Monitor セクション内のコラム数を指定します。

- **Free**

コラム数はウィンドウの幅に依存します。

- **8 Multiple**

コラム数は 8 に固定されます。



View


このメニューは Monitor セクション内でのデータの表現を指定します。

- **Hex**

16 進数フォーマットでデータの表示をします。

- **Decimal**

10 進数フォーマットでデータの表示をします。



ツールバー・アイコン

ツールバーには最も一般的に使用する機能のためのアイコンがあります。

- ノードの開始とノードの停止

これらのアイコンは‘Node’メニューの中の機能に対応します。10-3 “Node” も参照してください。



Start



Stop

- コマンドの選択とコマンドの送信

これらのアイコンは ‘Command’ メニューの中の機能に対応します。10-3 “Command” も参照してください。



Select



Send

- リフレッシュの継続とリフレッシュの停止

有効に設定した場合、Monitor セクションに表示されたデータは周期的にリフレッシュされます。無効に設定した場合、つまりリフレッシュを停止した場合、データは ‘Refresh’ アイコンを使用して手動でリフレッシュされる必要があります（下を参照してください）。



Stop



Resume

- リフレッシュ

このアイコンをクリックすると、Monitor セクションに表示されたデータはリフレッシュされます。



Refresh

データ・ロガー

概論

この機能を使用しサブネットワーク通信のログを検証のためバッファに保存します。この機能はサブネットワークの最下位のデバッグを行う場合に様々な情報を提供します。ログ機能はゲートウェイの一部で ABC コンフィグツールとは別です。

これはゲートウェイが ABC コンフィグツールが動作している PC と接続されていなくてもログをとることができることを意味します。

操作

ログの開始と停止

- ログの開始 (Start logging)

‘Tools’ メニューから ‘Start Logging’ を選択します。ABC コンフィグツールは操作モードの選択を促します。下を参照してください。

- ログの停止 (Stop logging)

‘Tools’ メニューの中の ‘Stop Logging’ を選択します。Log window が開きます、下を参照してください。

操作のモード


ご希望の操作のモードを選択し、‘OK’ をクリックしデータのログを開始します。

- Log until full

容量がフルになるまでログをとります。

- Log continuously

‘Stop Logging’ をクリックしログが停止されるまで、継続してログが取られます。ログ・バッファには最新データが残ります。



Log Window

ログデータは双方向で 16 進数、10 進と ASCII フォーマットで表示されます。ログエントリ間の時間はカラムごとに表示されます。

‘Create Text file’ をクリックすることでデータを ASCII テキストフォーマットでセーブすることもできます。

ログを終了する場合は ‘Close’ をクリックします。

Line #	Relative Time(s)	Hex	Dec	ASCII	Tx
1	0				
2	0	0x0A	10		
3	1	0x00	0		
4	0	0x00	0		
5	1	0x00	0		
6	1	0x01	1		
7	0	0x05	5		
8	1	0x71	113		
9	4	0x0A	10		
10	1	0x03	3		
11	0	0x02	2		
12	1	0x00	0		
13	1	0x00	0		
14	0	0x10	16		
15	1	0x05	5		
16	0	0x0A	10		
17	0	0x10	16		
18	1	0x01	1		
19	1	0x00	0		
20	0	0x00	0		
21	1	0x01	1		
22	0	0x02	2		
23	1	0x00	0		


コンフィグレーション

デフォルトでは、ログ・バッファは各方向に対して512バイト保存することができます。異なる大きさのバッファを指定するためには‘Tools’メニューの‘Options’を選択します。

様々な設定のウィンドウが表示されます。‘ABC’タブを選択して‘Size of logbuffer’の下にバッファ・エントリを入力します（有効な設定値は1...512になります）。

新しい設定を有効にするため‘Apply’をクリックします。

‘OK’をクリックし終了します。



コンフィグレーション・ウィザード

概論

新たなサブネットワーク・コンフィグレーション実行時、ABC コンフィグツールでははじめからコンフィグレーションを開始するか事前定義されたテンプレート、つまりウィザードを使用するか、2つの選択肢があります。

ウィザードはユーザから提供される情報に基づいてサブネットワーク・コンフィグレーションを作成するため、ユーザが行うことは「ブランクを埋める」を埋めるだけです。サブネットワークがウィザード・プロファイルに合致する場合のみ機能することに注意してください。他の場合はすべて「ブランク・コンフィグレーション」オプションが使用されなければなりません。

ウィザード・プロファイルの選択

ABC コンフィグツールが開始される毎に、あるいは「ファイル」File」メニューで「New」エントリを選択する毎に次のウィンドウが表示されます。（「Options」メニューで無効にされなければ、3-3 “Tools” を参照してください。）

現在次のウィザードが利用可能です。

- **ABCC ExtLink Wizard**

このウィザードは Anybus-CompactComModbus-RTUフィールドバス通信アダプタの使用向けです。

- **Wizard - Modbus RTU Master**

このオプションは ModbusRTU ベースのネットワークに最適です。12-2 “ウィザード – Modbus RTU マスター” を参照してください。

- **Blank Configuration**

このオプションは空のコンフィグレーションを生成します。



希望するウィザードをハイライトし「OK」をクリックします。

ウィザード – Modbus RTU マスター

このウィザードはサブネットワークについてのある情報に基づいたModbus-RTU ベースのネットワーク・コンフィグレーションを実行します。オンライン・ヘルプ・システムがコンフィグレーションの各ステップを詳細に説明します。

- **重要な注意:**

多くの機器が Modbus 標準に完全には対応していません。例えばこの標準を変更し実装する場合や、このウィザードで使用されているコマンド以外の特定の Modbus コマンドに限定し使用する場合です。これらすべての場合においてユーザは、サブネットワーク上で使用される機器のシリアル通信要件についての情報をドキュメントで確認していなければなりません。必要であればシリアル通信プロトコルについての詳細な情報を得るために機器メーカーに連絡する必要があります。

機器が要求する特定 Modbus コマンドをこのウィザードが処理しない場合、ABC コンフィグツールでこのコマンドをトランザクションとしてマニュアルで特定することができます。

このウィザードの使用には次のステップが含まれています。

ステップ 1: Communicator タイプ

‘Profibus-DP’ を選択します。

続けるために ‘Next’ をクリックします。


ポイント: ‘Previous’ をクリックすることでどんな設定もそのままいつでも前のメニューに戻ることができます。



ステップ 2: 物理的な設定

サブネットワークの物理的なプロパティを選択します。

続けるために ‘Next’ をクリックします。



ステップ 3-6

より詳細な情報についてはオンライン・ヘルプ・システムを参照してください。

制御 / ステータス・レジスタ

概論

制御 / ステータス・レジスタはデフォルトでは無効ですが、ABC コンフィグツール (4-2 “Status / Control Word” を参照してください) を使用して有効にすることができます。これらのレジスタはサブネットワークとフィールドバス制御システム間のステータス情報を交換するためのインターフェースを生成します。

これらのレジスタの主な目的は ...


- フィールドバス制御システムへサブネットワークに関連する問題を報告する
- 双方向で有効なデータだけが交換されたことを確認する
- フィールドバス制御システムがサブネットワーク上の選択されたノードでデータ交換をスタート / 終了可能にする

有効であればこれらのレジスタは入出力領域の最初の 2 バイト (それぞれ 0x000-0x001 と 0x200-0x201) を占有します。そのためこれらの領域では他のデータのようにフィールドバスからアクセスすることが可能です。

注意： 内部ではこれらのレジスタは Motorola フォーマット (MSB) で保存されます。もし上位レベル・ネットワークが異なるバイト順を使用するとバイトの上位 / 下位はスワップされます。

ハンドシェーク手順

両部分が正しい情報を確実に受信するため、これらのレジスタにアクセスするときには、下図のような 2 つのフローチャートになる特別ハンドシェーク手順に従う必要があります。



データの一貫性

制御 / ステータス・レジスタの‘データ有効’ビットはスタートアップとフィールドバス・オフライン/オンライン・トランザクション中にデータの一貫性を保つために使用されます。

ABC コンフィグツールで‘ステータス / 制御ワード’パラメータが‘有効’に設定されていると、ゲートウェイはフィールドバス制御システムがサブネットワーク上でデータ交換を開始する前に制御レジスタで‘データ有効’ビットを設定するのを待ちます。

同じパラメータが‘無効’あるいは‘有効ただしロック解除なし’に設定されていると通信はフィールドバスがオンラインになると同時に開始します。

ステートマシン

フィールドバス・ネットワークへの参加はステートマシンを使用して下記のように記述されます。

A: オフライン（データ交換なし）


1. 制御レジスタでデータ有効’ビットをクリア
2. サブネットワーク・コンフィグレーションに従って出力領域に初期データを書き込み
3. フィールドバス・ネットワーク上でフィールドバス制御システムとゲートウェイがオンラインになるのを待ち、ステート B へ移行

B: オンライン（データ交換前）

4. ゲートウェイがステータス・レジスタで‘データ有効’ビットをクリアにするまで待つ
5. 制御レジスタで‘データ有効’ビットを設定
6. ゲートウェイがステータス・レジスタで‘データ有効’ビットを設定すればステート C へ移行
7. フィールドバス上でゲートウェイがオフラインになるとステート A へ移行

C: オンライン（データ交換中）

有効データを双方向で交換します。
ゲートウェイがフィールドバス上でオフラインになればステート A へ移行



注意：ゲートウェイはステータス・レジスタで‘データ有効’ビットを自然にクリアすることはできません。

待ち時間

ステータス・レジスタの‘データ有効’ビットは遅延を引き起こすかもしれません。この待ち時間はノードがないか割り付けられている長いタイムアウト値でのノードへの接続が原因により発生します。

従ってフィールドバス制御システムはサブネットワーク機器で通信する前にこのビットが設定されるのを待ってはいけません。すべてのデータが更新された時、フィールドバス制御システムに知らせるビットとみなされます。

ステータス・レジスタ構成（ゲートウェイから制御システムへ）

概論

ステータス・レジスタは（有効な場合）0x000-0x001 に位置し、次のようにビットフィールドを設定します。

ビット	名前	説明
15	送信 (SR_HS_SEND)	これらのビットはフィールドバス制御システムのハンドシェークを制御します。
14	確認 (SR_HS_CONFIRM)	
13	データ有効 (マスター・モードのみ)	このビットはすべてのトランザクションが一度でも実行できた時に設定されます。 一度設定されると変更されません。 1: データ有効 0: データ無効 注意: このビットはジェネリック・データ・モードでは使用されません。
12... 8	ステータス・コード	このフィールドはゲートウェイからの最新ステータス・レポートを保持しています。 - 13-3 " マスター・モードでのステータス・コード " - 13-4 " ジェネリック・データ・モードでのステータス・コード " も参照してください。
7... 0	データ	

注意: 内部ではこれは Motorola フォーマット・ワード (MSB ファースト) として扱われます。上位レベル・ネットワークが異なるバイト順を使用するとバイトの上位 / 下位はスワップされて表示されます。

マスター・モードでのステータス・コード

(このテーブルはマスター・モードのみ有効です。)

コード	状態	タイプ	データ	説明
0x00	再伝送 カウンタ更新	警告	カウンタ	サブネットワーク上の再伝送数が増えました。もしこの問題が続くようであればシングルあるいはマルチノードが見当たらないのかも知れません。
0x01	シングルノードが見当たらない	エラー	スレーブ・アドレス	シングルノードが見当たりません。
0x02	マルチノードが見当たらない	エラー	ノード数	マルチノードが見当たりません。
0x03	バッファ・オーバーラン	警告	スレーブ・アドレス	ノードが予想以上のデータを返信します。
0x04	その他エラー	エラー	スレーブ・アドレス	定義のないエラー
0x1F	エラー無し	警告	-	エラー無し

注意: タイプ 'エラー' は原因が解決したときに 'エラー無し' 状態になります。タイプ '警告' は情報として見なされ後に 'エラー無し' 状態になる必要がないかも知れません。

ジェネリック・データ・モードでのステータス・コード

(このテーブルはジェネリック・データ・モードでのみ有効です。)

コード	状態	タイプ	データ	説明
0x00	無効トランザクション・カウンタ更新	エラー	カウンタ	無効トランザクション数(サブネットワーク・コンフィグレーションで定義されたどのコンSUM・トランザクションにも一致しないトランザクションの受信)が増加しています。
0x01	フレーム・エラー	警告	-	終端キャラクタは有効ですが、受信前にメッセージ・デリミタ・タイムアウトが発生しました。
0x02	オフライン・タイムアウト・カウンタ更新	エラー	カウンタ	タイムアウト・コンSUM・トランザクション数が増加しています。 - 6-4 "コンSUM・トランザクション (Consume-Transactions)"(オフライン・タイムアウト時間)も参照してください。
0x03	バッファ・オーバーラン	警告	-	ノードが予想より多いデータを返信、あるいはゲートウェイが新しいメッセージを受信する前に処理できません。
0x04	その他エラー	エラー	-	定義されていないエラー
0x1F	エラー無し	警告	-	エラーなし

注意: タイプ 'エラー' は原因がこれ以上検索されない時に 'エラー無し' になることがあります。'警告' は情報として見なされ後に 'エラー無し' にならないかもしれません。

制御レジスタ構成（制御システムからゲートウェイへ）

概論

制御レジスタは（有効であれば）0x200-0x201 に位置し、次のようにビットフィールドを設定します。

ビット	名前	説明
15	確認 (CR_HS_CONFIRM)	これらのビットはフィールドバス制御システムのハンドシェークを制御します。 - 13-1 "ハンドシェーク手順" - 13-3 "ステータス・レジスタ構成（ゲートウェイから制御システムへ）" も参照してください。
14	送信 (CR_HS_SEND)	
13	データ有効	このビットはデータの一貫性を制御します。（13-2 "データの一貫性" を参照してください。） 1: 出力領域有効；サブネットワーク上のデータ交換可能 0: 出力領域無効；サブネットワーク上でのデータ交換不可 注意： このビットは制御 / ステータス・レジスタが '有効' な場合のみ該当します。
12	実行コマンド	設定されると特定コマンドがゲートウェイにより実行されます。（下記参照してください。）
11...8	制御コード	このフィールドはゲートウェイに実行可能なコマンドを保持しています。（下記参照してください。）
7...0	データ	- 13-5 "マスター・モードでの制御コード" - 13-5 "ジェネリック・データ・モードでの制御コード" も参照してください。

注意： 内部ではこれはモトローラ・フォーマット・ワード（MSB ファースト）として扱われます。上位レベル・ネットワークが異なるバイト順を使用するとバイトの上位 / 下位はスワップされて表示されます。

マスター・モードでの制御コード

（このテーブルはマスター・モードでのみ有効です。）

コード	指示	データ	説明
0x00	無効ノード	実ノード・アドレス	特定ノードを無効にします。
0x01	有効ノード	実ノード・アドレス	先に無効にされたノードを有効にします。
0x02	有効ノード	実イネーブル・ノード数	特定されたノード数を有効にし、コンフィグレーションでの最初のノードから開始します。残りのノードは無効になります。

ジェネリック・データ・モードでの制御コード

（このモードでは現在制御コードをサポートしていません。）

先進フィールドバス・コンフィグレーション

概論


ゲートウェイのフィールドバス・インターフェースは組み込み Anybus-S 通信インターフェースで構成されています。通常、Anybus-S コンフィグレーション設定はゲートウェイにより自動的にセットアップされます。一方、先進ユーザは Anybus-S カードを特定機能向けにコンフィグレーションすることができます。この章では Anybus-S とそのアプリケーション・インターフェースに慣れているユーザを対象にしています。Anybus-S プラットフォームについての詳細は Anybus-S Parallel Design Guide を参照してください。

標準的な初期化パラメータはサブネットワーク・コンフィグレーションによって決定されます。サブネットワーク通信のための入力と出力データの合計についての情報は ABC コンフィグツールで使用されます。この情報によって ABC コンフィグツールは、ゲートウェイに組み込まれている Anybus-S インターフェースのデュアルポート RAM の入力と出力データ領域の大きさを設定するコンフィグレーション・メッセージを作成することができます。初期化をカスタマイズするためにフィールドバス特定メールボックス・メッセージを追加することも可能です。これはメールボックス・エディタで行われます。下記参照してください。

(メールボックス・メッセージは Anybus-S インターフェースを使用したローレベル通信向けに使用される HMS 特定コマンド・ストラクチャです。Anybus-S Parallel Design Guide と使用するフィールドバスのフィールドバス・アペンディックスを参照してください。)


メールボックス・エディタ

コンフィグレーションにメールボックス・メッセージを追加するためには、'Endlnit' 上を右クリックして 'Insert New Mailbox' を選択してください。



メールボックス・メッセージはヘッダ部分とデータ部分で構成され、ヘッダは 16 ワード (32 バイト)、データは 128 ワード (256 バイト) 以下で構成されます。すべてのフィールドは 0x4002 で固定されているメッセージ情報フィールドを除いては編集可能で、ここではフィールドバス特定メールボックス・メッセージのみが入力することができます。

メールボックス・メッセージはふたつのコラムとして表示されます；ひとつはヘッダ情報を含む (A)、もうひとつはメッセージ・データを含む (B) です。




メッセージ・データを追加するためには、単にヘッダ・コラム (A) でデータサイズ・パラメータを変更します。メッセージ・データ・コラム (B) で対応するバイト数が表示されます。

特定メールボックス・メッセージの詳細については使用しているフィールドバスの "Anybus-S Fieldbus Appendix" を参照してください。Anybus-S プラットフォームの概論については "Anybus-S Design Guide" を参照してください。

コネクタピン割り付け

PROFIBUS コネクタ

ピン	信号	説明
ハウジング	シールド	バス・ケーブル・シールド、PE へ接続
1	-	-
2	-	-
3	B-Line	ポジティブ RxD/TxD (RS485)
4	RTS ^a	送信リクエスト
5	GND ^b	RS485 側から絶縁された GND
6	+5V BUS ^b	RS485 側から絶縁された出力 (最大 80mA)
7	-	-
8	A-Line	ネガティブ RxD/TxD (RS485)
9	-	-



- a. 伝送方向を定義するために機器に使用されることもあります。
 b. バス終端のために使用されます。また電源光トランシーバに使用されることもあります。
 (RS485 から光ファイバへ)

推奨されるコネクタ :

- PROFIBUS 最大標準 (Part no. 134928, www.erni.com)
- PROFIBUS リザーブド (Part no. 104577, www.erni.com)
- 高速接続バス・コネクタ
 (Part no. 6GK1500-0FC00 or 6ES7 972-0BA50-0XA0, www.siemens.com)

電源コネクタ

ピン	記述
1	+24V DC
2	GND




注意 :

- 60/75 あるいは 75×C 銅線 (CU) のみ使用してください。
- ターミナル締め付けトルクは 5... 7 lbs-in (0.5... 0.8 Nm) 間でなければなりません。


PC コネクタ

コンフィグレーション・ケーブル・ワイヤリング




RJ9 (ABC)

ピン	説明
1	シグナル・グラウンド
2	
3	RS232 Rx (入力)
4	RS232 Tx (出力)



DB9F (PC)

ピン	説明
1	-
2	RS232 Rx (入力)
3	RS232 Tx (出力)
4	-
5	シグナル・グラウンド
6-9	-



サブネットワーク・インターフェース

概論

サブネットワーク・インターフェースは RS232、RS422 そして RS485 の通信用です。ABC コンフィグツールの設定次第で異なるシグナルがサブネットワーク・コネクタで有効になります。

バイアス・レジスタ (RS485 のみ)

アイドル状態では RS485 は不定なステートになり、これによりシリアル・レシーバがシリアルラインからノイズを拾い、このノイズをデータとして解釈する可能性があります。これを避けるために、シリアル回線は一般的にバイアス・レジスタとして知られるプルアップ/プルダウン・レジスタを使用して一定のステートにしておく必要があります。

バイアス・レジスタは分圧器を形成し、差動ペア間の電圧がシリアル・レシーバの標準値 >200mV である閾値よりも高くなるように調節します。

バイアス・レジスタは1つのノードにのみ実装されることに注意してください。いくつものノードにバイアス・レジスタを実装するとネットワーク上のシグナルの質について妥協してしまい、伝送問題を引き起こすこともあります。


終端 (RS485&RS422 のみ)

終端のノード付近のシリアル・レシーバの間に終端レジスタを取り付け、サブネットワークを正しく終端させることが重要です。

抵抗値が標準 100...120R のケーブルの特性インピーダンスと一致することが理想的です。


コネクタ ピン配置 (DB9F)

ピン	説明	RS232	RS422	RS485
1	+5V 出力 (100mA 最大)	✓	✓	✓
2	RS232 Rx	✓		
3	RS232 Tx	✓		
4	(リザーブド)			
5	シグナル・グラウンド ^a	✓	✓	✓
6	RS422 Rx +		✓	
7	RS422 Rx -		✓	
8	RS485 + /RS422 Tx+		✓	✓
9	RS485 - /RS422 Tx-		✓	✓
(ハウジング)	ケーブル・シールド	✓	✓	✓




- a. グラウンド・ループなど、このシグナルを直接他のノードのプロテクティブ・アースに接続する場合、オンボード・シリアル・トランシーバにダメージを与える場合があります。一般的には他のノードのシグナル・グラウンド（利用可能であれば）への接続のみを推奨します。

代表的な接続 (RS485)




代表的な接続 (RS422 & 4-ワイヤ RS485)



Note: Bias resistors are normally not needed on RS422, but may be required when using 4-wire RS485.

代表的な接続 (RS232)



技術仕様

メカニカル仕様

筐体

プラスチック筐体、スナップオンで DIN- レールに接続します。クラス IP20 のプロテクション。

サイズ

120 mm x 75 mm x 27 mm, L x W x H (インチ : 4.72" x 2.95" x 1.06"; L x W x H)

電気的特性

電源供給

電力 : 24V \pm 10%

消費電力

最大消費電流は 24V で 280mA です。通常は 100mA 前後になります。

環境特性

相対湿度

製品は非凝結で 0 から 95% の相対湿度に対応しています。

温度

動作中 : $\pm 0^{\circ}\text{C}$ から $+55^{\circ}\text{C}$

停止中 : -25°C から $+85^{\circ}\text{C}$

法的規制への遵守

EMC 指令 (CE)

本製品は下記コンFORMANCEにより EMC 指令 89/336/EEC、92/31/EEC ならびに 93/68/EEC に準拠しています。

試験内容

- EN 50082-2 (1993)

EN 55011 (1990)	Class A
-----------------	---------

- EN 61000-6-2 (1999)

EN 61000-4-3 (1996)	10V/m	
EN 61000-4-6 (1996)	10V/m	(all ports)
EN 61000-4-2 (1995)	±8kV	Air Discharge
	±4kV	Contact discharge
EN 61000-4-4 (1995)	±2kV	Power port
	±1kV	Other ports
EN 61000-4-5 (1995)	±0.5kV	Power ports (DM/CM)
	±1kV	Signal ports

UL/c-UL 準拠

E214107 にて認証済み

サブネットワーク・インターフェースの電氣的絶縁

- EN 60950-1 (2001)

試験内容

Pollution Degree 2	
Material Group IIIb	
250 V _{RMS} or 250 VDC	Working voltage
500 V	Secondary circuit transient rating

トラブルシューティング

問題	解決方法
<p>コンフィグレーションダウンロード/アップロード中の問題。</p> <p>ABC コンフィグツールで Config Line "led" が赤になる。</p>	<ul style="list-style-type: none"> シリアル通信がうまくいっていません。もう一度試してください。
<p>シリアル・ポートは使用できるのにゲートウェイを接続することができません。</p>	<ul style="list-style-type: none"> シリアル・ポートが他のアプリケーションで使用されている可能性があります。ABC コンフィグツールとシステム・トレイにあるものも含めてすべての他のアプリケーションを終了し、もう一度試してください。 別のシリアル・ポートを選択し、もう一度試してください。
<p>パフォーマンスが悪い</p>	<ul style="list-style-type: none"> Navigation ウィンドウで 'Sub-Network' を右クリックしサブネットワークについてのステータス / 診断情報を見るために 'Sub-Network Status' を選択します。 もしゲートウェイが非常に多くの再伝送を報告していれば、ケーブルか、可能であればサブネットワーク向けにより低いポーレートを設定してみてください。 ABC コンフィグツールの Sub-Net Monitor はアクティブであることを確認してください。 サブネットワーク・モニタはゲートウェイ全体のパフォーマンスにネガティブな影響を与えません。必要なときのみ使用してください。 ABC コンフィグツールの Node Monitor はアクティブか確認してください。 ノード・モニタはゲートウェイ全体のパフォーマンスにネガティブな影響を与えません。必要なときのみ使用してください。
<p>サブネットワークが機能しない</p>	<ul style="list-style-type: none"> サブネットワーク上のシリアルデータ通信を記録するためには 'Data logger' を使用してください。 データが伝送されなければ、ABC コンフィグツールのコンフィグレーションをチェックしてください。 データが受信されない場合、サブネットワーク・ケーブルをチェックしてください。また、伝送されたデータが正しいことを検証してください。

ASCII テーブル

	x0	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	xA	xB	xC	xD	xE	xF
0x	NUL 0	SOH 1	STX 2	ETX 3	EOT 4	ENQ 5	ACK 6	BEL 7	BS 8	HT 9	LF 10	VT 11	FF 12	CR 13	SO 14	SI 15
1x	DLE 16	DC1 17	DC2 18	DC3 19	DC4 20	NAK 21	SYN 22	ETB 23	CAN 24	EM 25	SUB 26	ESC 27	FS 28	GS 29	RS 30	US 31
2x	(sp) 32	! 33	" 34	# 35	\$ 36	% 37	& 38	' 39	(40) 41	* 42	+ 43	, 44	- 45	. 46	/ 47
3x	0 48	1 49	2 50	3 51	4 52	5 53	6 54	7 55	8 56	9 57	: 58	; 59	< 60	= 61	> 62	? 63
4x	@ 64	A 65	B 66	C 67	D 68	E 69	F 70	G 71	H 72	I 73	J 74	K 75	L 76	M 77	N 78	O 79
5x	P 80	Q 81	R 82	S 83	T 84	U 85	V 86	W 87	X 88	Y 89	Z 90	[91	\ 92] 93	^ 94	_ 95
6x	` 96	a 97	b 98	c 99	d 100	e 101	f 102	g 103	h 104	i 105	j 106	k 107	l 108	m 109	n 110	o 111
7x	p 112	q 113	r 114	s 115	t 116	u 117	v 118	w 119	x 120	y 121	z 122	{ 123	 124	} 125	~ 126	DEL 127
